



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС АТ. АЮ31.Н14307

Срок действия с 20.06.2013 по 19.06.2016

№ 1292356

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции "Композит-Сертификат"
№ РОСС RU.0001.11АЮ31,
Закрытое акционерное общество "Центр сертификации "Композит-Тест",
141070, Московская обл., г. Королев, ул. Циолковского, 27, помещ. VI,
тел. 513-42-49, 516-90-99, 516-66-72, тел./факс 511-79-87
e-mail: kompozit-test@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Хс
т.м. «HERZ» с соединительными деталями из латуни
т.м. «HERZ» для холодного и горячего водоснабжения и
отопления размером 12x2мм, 14x2мм, 18x2,5мм, 25x3,5мм
с антидиффузионным покрытием с рабочим давлением
1,0 Мпа и температурой до 90 °С,
серийный выпуск, контракт № 1 от 01.04.2009 по 19.06.2016.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52134-2003 п.п. 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.10, 5.1.14, 5.1.28.

код ОК 005 (ОКП):

22 4890

код ТН ВЭД России:


3917 23 190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «HERZ Armaturen Ges.m.b.H», Австрия,
Richard-Strauss-Strasse 22, A-1232 Wien, Austria.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ГЕРЦ Инженерные системы»,
Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 30,
тел. (495) 617-09-15.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 621/789-2013 от 05.06.2013,
ИЦ «Композит-Тест», № РОСС RU.0001.21АЮ48, 141070, Московская область,
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.
Протокола испытаний № 1840-01-и-13 от 11.06.2013 ИЛ КЦ «Полисерт» при ИХФ РАН,
№ РОСС RU.0001.21КК06, 119991, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4
Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.013.Е.000198.01.13
от 14.01.2013, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 2.
Сертификата системы менеджмента качества
ISO 9001:2008 от 04.02.2013 до ноября.2015 года,
№Q1530424, TUV SUD



Руководитель органа

подпись

Ю.П. Гордеев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.А. Касьянова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации